



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ
В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНИТЕЛЬНЫЙ
ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И ЭПИДЕМИОЛОГИИ В ГОРОДЕ МОСКВЕ

129626, Москва, Графский пер. д. 4/9 тел. (495) 687 4035, факс (495) 687 4067-
Свидетельство об аккредитации № 31-АК от 26.02.2010
Независимый лабораторный центр: ГСЭН.RU.ЦОА.021, РОСС-RU.0001.510895, DAkkS D-PL-14246-01-00

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о соответствии продукции

Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам,
подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю)

№ 77.01.03.П.007500.07.13

Дата 16.07.2013 г.

На основании заявления № 05562

от 28.06.2013

Организация-изготовитель: ООО "Завод ТЕХНО"

Адрес: 390000 г. Рязань, район Восточный Промузел, 21, стр. 58, Филиал: ООО "Завод ТЕХНО", 423520 Россия, Республика Татарстан, г. Занск, ул. Автозаводская, 7, а/я 29

Импортер (поставщик), получатель: ООО "Завод ТЕХНО"

Адрес: 390000 г. Рязань, район Восточный Промузел, 21, стр. 58 (Россия)

Наименование продукции: Плиты минераловатные теплоизоляционные ИЗОБОКС : ИЗОБОКС ЭКСТРАЛАЙТ, ИЗОБОКС ЛАЙТ, ИЗОБОКС ИНСАЙД, ИЗОБОКС ВЕНТ, ИЗОБОКС ФАСАД, ИЗОБОКС РУФ Н, ИЗОБОКС РУФ, ИЗОБОКС РУФ В, ИЗОБОКС СЭНДВИЧ СТАНДАРТ, ИЗОБОКС СЭНДВИЧ ОПТИМА, ИЗОБОКС СЭНДВИЧ ПРОФ

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 5762-014-74182181-2013 "Плиты минераловатные теплоизоляционные ИЗОБОКС"

Перечень документов, представленных на экспертизу: Заявление, протокол испытаний, ТУ 5762-014-74182181-2013 "Плиты минераловатные теплоизоляционные ИЗОБОКС", договор, регистрационные документы, доверенность.

Характеристика, ингредиентный состав продукции: Продукция представляет собой плиты минераловатные на синтетическом связующем

Рассмотрены протоколы: (№, дата протокола, наименование организации (испытательной лаборатории, центра), проводившей испытания, аттестат аккредитации), протокол ИЦ Орехово-Зуевского филиала ФБУ "ЦСМ Московской области" (Аттестат аккредитации № ГСЭН.RU.ЦОА.023.554) №367/367-ВД от 25.06.2013 г.

№ 048480

Гигиеническая характеристика продукции:

Вещества, показатели (факторы)	Фактическое значение	Гигиенический норматив
Интенсивность запаха образца, балл	1	не более 2
Напряженность электростатического поля, кВ/м, не более	6,4	15,0
Аммиак, мг/м ³ , не более	менее 0,001	0,04
Спирт метиловый, мг/м ³ , не более	менее 0,001	0,5
Фенол, мг/м ³ , не более	менее 0,001	0,003
Формальдегид, мг/м ³ , не более	менее 0,001	0,01
Удельная эффективная активность естественных радионуклидов, (Азфб, Бк/кг)	84,3	до 370
Исследованный образец по эффективной удельной активности природных радионуклидов соответствует I классу материалов, используемых в строящихся, жилых и реконструируемых зданиях. Ограничений при использовании не требуется.		

Область применения: В качестве тепловой, звуковой и противопожарной изоляции

Условия использования, хранения, транспортировки и меры безопасности: в соответствии с рекомендациями фирмы-изготовителя, выполненными на русском языке. Мощность дозы излучения на поверхности перевозящего продукцию транспортного средства не должна превышать 1,0 мкЗв/ч.

Информация, наносимая на этикетку: в соответствии с Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам; подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Санитарно-эпидемиологическая экспертиза проведена в соответствии с действующими Едиными санитарно-эпидемиологическими и гигиеническими требованиями к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю) с использованием методов и методик, утвержденных в установленном порядке.

Продукция: Плиты минераловатные теплоизоляционные ИЗОБОКС : ИЗОБОКС ЭКСТРАЛАЙТ, ИЗОБОКС ЛАЙТ, ИЗОБОКС ИНСАЙД, ИЗОБОКС ВЕНТ, ИЗОБОКС ФАСАД, ИЗОБОКС РУФ-Н, ИЗОБОКС РУФ, ИЗОБОКС РУФ В, ИЗОБОКС СЭНДВИЧ СТАНДАРТ, ИЗОБОКС СЭНДВИЧ ОПТИМА, ИЗОБОКС СЭНДВИЧ ПРОФ соответствует Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно-эпидемиологическому надзору (контролю).




Главный врач

(заместитель главного врача)

Заведующий отделом

гигиены труда

Эксперт (эксперты)



Иваненко А.В.

Ракитин С.А.

Строкова С.Ю.